Nº ⊓/⊓	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	Nō	Нарушения	Статус нарушений
Ι	II .	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1 ред	35	антимонопольная торгов служба	Проверяемый период отсутствует внеплановая документарная (камеральная) проверка	Нарушения выявлены Акт проверки от 06.07.2016	2	Организатору торгов отменить протоколы, составленные в ходе проведения Торгов Организатору торгов разместить информацию об отмене протоколов во всех источниках, в которых были опубликованы извещения и документация о Торгах	Устранено	
				Жалоба от 27.06.2016 № 6/н	№ 1-00- 1170/77-16 Устранения	3	Организатору торгов вернуть участникам Торгов ранее поданные заявки с уведомлением о прекращении действия данных заявок и о возможности подать новые заявки на участие в Торгах	Устранено
						4	Организатору торгов внести изменения в документации о торгах с учетом решения Комиссии Московского УФАС России от 06.07.2016 по делу № 1-00-1170/77-16	Устранено
					5	Организатору торгов продлить срок приема заявок на участие в Торгах таким образом, чтобы он составлял не менее пятнадцати дней с момента размещения информации о внесении изменений в документации о Торгах до даты окончания приема заявок	Устранено	
						6	Организатору торгов разместить информацию о вышеуказанных изменениях в официальных источниках публикации, а также о новой дате рассмотрения заявок на участие в торгах, подведения итогов Торгов	Устранено

2 peд	1178	С 07.09.2016 по 08.09.2016	МЧС РФ	Соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами.  Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка  Распоряжение (приказ) от 05.09.2016 № 300	Нарушения не выявлены Акт проверки от 08.09.2016 № 300	Нет нарушений	
3 ред	1228	03.08.2016	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)	Контроль исполнения обязательных требований санитарного законодательства.  Проверяемый период отсутствует внеплановая документарная (камеральная) проверка  Распоряжение от 07.07.2016 № 02-31-00708	Нарушения выявлены Акт проверки от 03.08.2016 № 6/н	1 Выявлены нарушения санитарного законодательства "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических мероприятий, "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения"	Устранено
4 ред	1233	С 31.03.2016 по 27.04.2016	Министерство культуры Российской Федерации	Фактическая оценка на месте исполнения обязательных требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов к обеспечению хранения, изучения, комплектования, учета и использования музейных предметов Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Распоряжение от 16.03.2016 № 26	Нарушения не выявлены Акт проверки от 27.04.2016 № 32	Нет нарушений	

<b>5</b> ред	1249	12.04.2016	МЧС РФ	Соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 09.03.2016 № 4	Нарушения не выявлены Акт проверки от 12.04.2016 № 4		Нет нарушений	
<b>6</b> ред	1250	с 24.03.2016 по 12.04.2016	МЧС РФ	Соблюдение требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на	Нарушения выявлены Акт проверки	1	Дворец царя Алексея Михайловича. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объекте и на путях эвакуации не прикреплены к полу	Устранено
				объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка	OT 12.04.2016 № 123	2	Дворец царя Алексея Михайловича. Запоры на двери эвакуационного выхода из помещения первого этажа непосредственно наружу не обеспечивают возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа	Устранено
				Распоряжение (приказ) от 09.03.2016 № 123	Устранения	3	Дворец царя Алексея Михайловича. Допущено хранение под лестничным маршем лестничной клетки горючих материалов	Устранено
						4	Реставрационные мастерские МИФИ. Пожарные рукава внутреннего противопожарного водопровода размещены в пожарном шкафу, выполненном из горючего материала	Устранено
						5	Реставрационные мастерские МИФИ. Допущено хранение горючих материалов на расстоянии менее 0,5 метров от светильников	Устранено
						6	Реставрационные мастерские МИФИ. Отдельные светильники не оборудованы защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	Устраненс

7 Реставрационные мастерские МИФИ. На дверях складских и производственных помещений отсутствуют обозначения категорий и взрывопожарной и пожарной опасности	Устранено
8 Реставрационные мастерские МИФИ. Не обеспечена своевременная очистка объекта от горючих отходов, опавших листьев и сухой травы	Устранено
9 Сеновал. Пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем	Устранено
10 Усадьба Гробовых. При входе в строение установлен светильник, не оборудованный защитным колпаком (рассеивателем), предусмотренными конструкцией светильника	Устранено
11 Усадьба Гробовых. Под лестничным маршем допущено устройство кладовой	Устранено
12 Здание МЭЛЗ. Выход из лестничной клетки на кровлю не предусмотрен через противопожарные двери 2-го типа	Устранено
13 Автогараж. Огнетушитель расположен на высоте более 1,5 метра	Устранено
14 Автогараж. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями	Устраненс
15 Усадьба Коломенского крестьянина. Под лестничным маршем допускается хранение горючего материала	Устраненс
16 Здание Фондохранилища. Допускается использование технического этажа для хранения различных предметов	Устранено

						17	Здание Фондохранилища. Высота эвакуационного выхода из помещения подвала, приспособленного для хранения различных предметов менее 1,9 метра	Устранено
						18	Экскурсионное бюро. На путях эвакуации 1-го и 2-го этажей допускается загромождение различными предметами	Устранено
						19	Школа. Светильники не оборудованы защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	Устранено
						20	Здание кафе. на путях эвакуации 2-го эвакуационного выхода допускается загромождение различными предметами	Устранено
<b>7</b> ред	1429	21.09.2016	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение от 19.09.2016 № 427	Нарушения не выявлены Акт проверки от 21.09.2016 № 427		Нет нарушений	
8 ред	1779	28.07.2016	Объединение административно- технических инспекций города Москвы	Комиссионное обследование территории МГОМЗ Коломенское Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Устное уведомление от 28.07.2016 № 6/н	Нарушения выявлены Акт проверки от 11.10.2016 № 6/н Устранения	1	Не удалены пни, не произведен покос травы на территории	Устранено

<b>9</b> ред	2001	07.11.2016	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора) Проверяемый период отсутствует внеплановая документарная (камеральная) проверка Распоряжение от 10.10.2016 № 01-31-01073	Нарушения не выявлены Акт проверки от 07.11.2016 № 6/н		Нет нарушений	
<b>10</b> ред	2104	12.12.2016	Государственная жилищная инспекция города Москвы (Мосжилинспекция)	Предотвращение причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение от 25.11.2016 № Р-Ю-02424-ОО	Нарушения выявлены Акт проверки от 12.12.2016 № Р-Ю- 02682-ОО	2	Непроведение в нормативные сроки осмотров/текущих ремонтов фасада. Наличие трещин окрасочного слоя стен (отдельных участков) в уровне первого этажа.  Непроведение в нормативные сроки осмотров/текущих ремонтов фасада. Растрескивание штукатурного слоя стен на уровне второго этажа в зоне примыкания купола.  Непроведение в нормативные сроки осмотров/текущих ремонтов фасада. Утрата и шелушение окрасочного слоя ферм в уровне второго этажа.	Подлежит устранению Подлежит устранению Подлежит устранению
<b>11</b> ред	2315	27.09.2016	Департамент культурного наследия города Москвы (Москомнаследие)	Контроль за состоянием объекта культурного наследия федерального значения Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Письмо от 27.09.2016 № 6/н	Нарушения выявлены Акт проверки от 22.02.2017 № ДКН- 16-44-97/7 Устранения	1	На фасаде не установлена информационная надпись и обозначение, содержащее информацию об объекте культурного наследия	Устранено